



Città di Nettuno
medaglia d'oro al merito civile

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Viale Giacomo Matteotti n° 37 00048 Nettuno (RM)

COD. FISC. 02910820584 - P.IVA 01133581007

Centralino +39.06.988891 - Fax +39.06.98889251

Pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

SERVIZIO MANUTENZIONE

Email: ufficio.lavoripubblici@comune.nettuno.roma.it

Fax: +39.06.98889231

AL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Mauro Bianconi

infrastrutturemobilità@regione.lazio.legalmail.it

AL DIRIGENTE

AREA VIGILANZA

Dott.ssa Noemi Spagna Musso

= SEDE =

AL DIRIGENTE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Tributi

= SEDE =

OGGETTO: Conferenza dei Servizi decisoria Ditta NEXT S.r.l.s. - Parere installazione standardi su pali della pubblica illuminazione in sostituzione del parere emesso in data 6/7/2021, prot. n. 51038: - Rimodulazione progetto -

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, in sostituzione del citato parere erroneamente formulato per mero errore materiale ;

VISTA la nota del Commissario *ad acta*, Avv. Mauro Bianconi, prot. n. 416609 del 10/05/2021, con cui è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, semplificata, asincrona (ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.);

VISTA la nota del Dirigente della Polizia Locale prot. n. 2029 del 15/5/2017;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Tecnica prot. n. 67033 del 1/12/2017;

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 04796/2018 pubblicata in data 2/5/2018 in cui il TAR si pronuncia accogliendo il ricorso e “*mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza dalla ricorrente secondo i principi*” enunciati nella parte motivazionale;

CONSIDERATO che questa a Amministrazione comunale compete, tra l'altro, l'attività di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, al fine di mantenere i livelli di efficienza e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che tale attività può comportare, oltre che la sostituzione di componenti dei pali di illuminazione, anche la loro completa sostituzione;

CONSIDERATO che l'installazione dei banner in narrativa potrebbe intralciare l'attuazione degli interventi manutentivi che questa Amministrazione comunale deve effettuare agli impianti in narrativa;

CONSIDERATO ALTRESI' che i pali da illuminazione esistenti sul territorio comunale non risultano essere verificati dal punto di vista della loro staticità, per carichi e sovraccarichi ulteriori, rispetto a quelli ai quali sono sottoposti durante il loro normale utilizzo (illuminazione delle strade);

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

questo servizio Lavori Pubblici esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE:**

1. che la NEXT S.r.l.s. provveda ad effettuare per ognuno dei pali interessati alla apposizione dei banner, le opportune verifiche finalizzate all'accertamento della idoneità del sostegno a sopportare i carichi (statici e dinamici) cui sarà assoggettato il palo a seguito della installazione;
1. che la NEXT S.r.l.s. provveda per ognuno dei pali interessati alla apposizione dei banner, ad effettuare le opportune verifiche finalizzate all'accertamento delle possibili interferenze causate dall'apposizione dei banner con il cono di luce prodotto dai corpi illuminanti;
2. che gli esiti delle verifiche siano attestati e certificati da ingegnere abilitato alla professione in una apposita relazione;
3. che la NEXT S.r.l.s., a semplice richiesta da parte del Comune di Nettuno e spese e senza alcun onere per questa Amministrazione comunale, a propria cura e spese, provveda alla immediata rimozione dei banner la cui installazione dovesse risultare incompatibile l'attuazione gli interventi manutentivi che l'Ente dovrà effettuare.

Si dichiara quanto espresso ferme restando le disposizioni ed il rispetto delle previsioni del D.Lvo 285/92 "Nuovo codice della strada" ed ai disposti del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione codice della strada", nonché al Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari adottato da questo Ente sulla istallazione ed esposizione di standardi e/o qualsivoglia forma di pubblicità.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO
P.O. Servizio Manutenzioni
Geom. Marco D'ambra

IL DIRIGENTE
Area Tecnica e Governo del Territorio
Arch. Fabrizio Bettoni